



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»


Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001

ОКТМО 63701000

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах»
ул. Оренбургская, д. 213, г. Пугачев, Саратовская область, 413700
Факс/тел: 845-74-44-33-6 e-mail: pugachev@gigiena-saratov.ru
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г.

«Утверждаю»
Зам. руководителя Органа инспекции

Жданова Я.Б.

Экспертное заключение

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний)
пробы «Вода питьевая централизованного водоснабжения»,
отобранной в администрации Молодежного МО Перелюбского района
Саратовской области

Юридический адрес: Саратовская область, Перелюбский район,
п. Молодежный, ул. Чапаева, д.31

Фактический адрес: Саратовская область, Перелюбский район,
п. Молодежный, ул. Чапаева, д.31 - водоразборный кран в здании
администрации.

№ 140

Дата: 23.01.2025г.

Пугачев
2025г.

Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения и заявляет об отсутствии личной заинтересованности в результатах экспертизы и отсутствии иных ситуаций, создающих угрозу беспристрастности и независимости при проведении оценки соответствия

(подпись)

(расшифровка подписи)

23.01.2025

(дата)

1. Место проведения экспертизы: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» 413700, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Оренбургская, д. 213
2. Факс/тел: 845-74-44-33-6 e-mail: pugachev@gigiena-saratov.ru
3. Время (дата) проведения экспертизы: 23.01.2025 г.
4. Основание для проведения экспертизы (реквизиты документа): заявление вх.№64-20.3/1471-2024 от 25.06.2024г.
5. Вопросы, стоящие перед экспертом (-ами): соответствие требованиям нормативных документов.
6. Сведения об эксперте: врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» Мазуров Алексей Андреевич, имеющий высшее медицинское образование (Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, диплом 106404 0025841, выдан 23 июня 2016 года), сертификат по специальности «Общая гигиена» 117718 1036978 регистрационный № У05941.10/20/1 от 20.10.2020 года.
7. Перечень документов (материалов), предоставленных в распоряжение эксперта: протокол лабораторных исследований (испытаний) №64-20-03/00252-25 от 17.01.2025 года, выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» (Аттестат аккредитации № RA RU.21HK95. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.08.2018г.).
8. Содержание и результаты экспертизы: согласно протоколу №64-20-03/00252-25 от 17.01.2025 г лабораторные исследования проведены на 19 санитарно-гигиенических и 5 микробиологических, паразитологических показателя.
Результаты лабораторных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.
Вывод (заключение): Результаты гигиенической оценки пробы «Вода питьевая централизованного водоснабжения», отобранной в администрации Молодежного МО Перелюбского района Саратовской области. Юридический адрес: Саратовская область, Перелюбский район, п. Молодежный ул. Чапаева, д.31. Фактический адрес: Саратовская область, Перелюбский район, п. Молодежный ул. Чапаева, д.31
- водоразборный кран в здании администрации соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Мазуров А.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах»)

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93
e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 412906, Саратовская обл, Вольский р-н, г. Вольск, ул. Чернышевского, дом 90, тел.: +7(8453)444161, e-mail: balakovo@gigiena-saratov.ru; 413857, Саратовская обл, Балаковский район, г. Балаково, ул. Академика Жук, дом 58А, тел.: +7(8453)444161, e-mail: balakovo@gigiena-saratov.ru; Саратовская обл, Пугачевский р-н, г. Пугачев, ул. Оренбургская, дом 213, тел.: +7(8453)444161, e-mail: balakovo@gigiena-saratov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HK95

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах»,
Руководитель испытательного лабораторного центра



МП

Я.Б. Жданова
17.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20-03/00252-25 от 17.01.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6424001190 ОГРН 1066445002117)

2. Юридический адрес: 413755, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ПЕРЕЛЮБСКИЙ, С.П. МОЛОДЕЖНОЕ, П МОЛОДЕЖНЫЙ, УЛ ЧАПАЕВА Д. 1

Фактический адрес: Саратовская обл, м.р-н Перелюбский, с.п. Молодежное, п Молодежный, ул Чапаева, д. 31

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Саратовская обл, м.р-н Перелюбский, с.п. Молодежное, п Молодежный, ул Чапаева, д. 31, кран

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.01.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О.,

должность:

При отборе присутствовал(-и): Алишанин С. Н. гл. администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.01.2025 10:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №64-20.3/1471-2024 от 25 июня 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 64-20-03/00252-25 от 17.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Контактные данные заказчика: тел.8(84575)-3-61-03 Акт отбора №5 от 16 января 2025 г.
 Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 64-20-03/00252-9СГ.9МЛ-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-420	0354
2	Баня водяная, ТБ-6/24	3769
3	Весы, ВЛР – 200	183
4	Микроскоп стереоскопический, МБС-9	820544
5	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-142Б	3279
6	Секундомеры электронные, Интеграл С-01	410718
7	Термометр для оборудования медицинской техники, СП-64	10410
8	Термометр для оборудования медицинской техники, СП-64	719
9	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2	198
10	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	17
11	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	7707
12	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3192
13	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	0401688
14	Шкаф сушильный электрический, 2В-151	8339

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Саратовская обл, Пугачевский р-н, г. Пугачев, ул. Оренбургская, дом 213

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 16.01.2025 10:15

дата начала испытаний 16.01.2025 10:23, дата окончания испытаний 17.01.2025 08:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация алюминия (Al)	мг/дм ³	Менее 0,04	ГОСТ 18165-2014 п.6 (метод Б)

2	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	0,11±0,03	ГОСТ 33045-2014 (Метод А) п.5
3	Массовая концентрация общего железа (Fe)	мг/дм ³	0,11±0,03	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
5	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 (метод А) п.6
6	Массовая концентрация меди	мг/дм ³	Менее 0,02	ГОСТ 4388-72 п.2
7	Сухой остаток	мг/дм ³	301±30	ГОСТ 18164-72
8	Вкус и привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2.
9	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	26,8±2,9	ГОСТ 31940-2012 п.6 (метод 3)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
10	Водородный показатель (рН)	ед.	8,10±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
11	Жесткость общая	°Ж	4,9±0,7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А), п. 4
12	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
13	Массовая концентрация нитратов (NO ₃) по	мг/дм ³	3,0±0,5	ГОСТ 33045-2014 (Метод Д) п.9
14	массовая концентрация нитритов (по NO ₂)	мг/дм ³	0,011±0,006	ГОСТ 33045-2014 метод Б
15	окисляемость перманганатная	мг/дм ³	3,80±0,4	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
16	Фториды (фторид-ион)	мг/дм ³	0,11±0,02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
17	Хлор-ион (Cl)	мг/дм ³	140±21	ГОСТ 4245-72 п.2
18	Цветность	градус	8,9±2,7	ГОСТ 31868-2012 метод Б
19	Щелочность	ммоль/дм ³	1,66±0,20	ГОСТ 31957-2012 п.5
Место осуществления деятельности: Саратовская обл, Пугачевский р-н, г. Пугачев, ул. Оренбургская, дом 213 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.01.2025 10:15 дата начала испытаний 16.01.2025 10:25, дата окончания испытаний 17.01.2025 08:59				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов	-	Не обнаружено 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.VI
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	11,0	МУК 4.2.3963-23 п.V
4	Цисты лямблий	-	Не обнаружено 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2, п.5.1.3
5	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2

Ответственный за оформление протокола:
И.С. Островидова, Эксперт

Конец протокола испытаний № 64-20-03/00252-25 от 17.01.2025